

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-19-710
о назначении административного наказания

« 09 » апреля 2013 года

Санкт-Петербург, ул. Зубковская д. 4
(место составления)

Я, инспектор ОНД Невского района Санкт-Петербурга Калинин Евгений Владимирович, рассмотрел в 11 часов 00 минут «09» апреля 2013 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская д. 4 протокол № 2-19-710, составленный «08» апреля 2013 года инспектором ОНД Невского района Калинин Е.В., и материалы административного дела, возбужденного в отношении: должностного лица

1. Фамилия, имя, отчество: Мельник Алла Юрьевна.
 2. Дата и место рождения: 16.09.1962 г., п.г.т. Дятлово, Городненской обл.
 3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 41, корп. 1, кв. 89.
 5. Занимаемая должность: председатель ТСЖ «НАДЕЖДА».
 6. Семейное положение: не замужем.
 7. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации 4007 375963 ТП № 56 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18.01.2008 года.
 8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда ранее к административной ответственности **не привлекался**
- Иные сведения необходимые для разрешения дела _____

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

Материалами установлено, что:

В 13 часов 00 минут 29 марта 2013 года в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 41, в ходе плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Невского района № 2-19-223 от 13.02.2013 года, выявлены нарушения обязательных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390):

а именно:

1. Допускается загромождение эвакуационных путей (общих коридоров) в 4 парадной на 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 этажах (мебель, оборудование, коробки и т.д.) ППР в РФ п.36
2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильников, в 4 парадной на 1, 2, 7, 13 этажах, а так же в помещении электрощитовой. ППР в РФ п.42
3. Допускается складирование в электрощитовой горючие вещества и материалы (картонные коробки, мебель, полиэтилен). ППР в РФ п.42
4. Не организованно проведение работ на чердаке по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. ППР в РФ п.22

- | | |
|--|---------------|
| 5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются объемно-планировочные решения в 1 парадной на 2, 8, 9, 10, 11, 14 этажах (установлены перегородки в общих коридорах жилого дома); | ППР в РФ п.33 |
| 6. Допускается загромождение эвакуационных путей (общих коридоров) в 3 парадной на 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14 этажах (мебель, оборудование, коробки и т.д.) | ППР в РФ п.36 |
| 7. Допускается загромождение эвакуационных путей (общих коридоров) во 2 парадной на 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 этажах (мебель, оборудование, коробки и т.д.) | ППР в РФ п.36 |
| 8. Допускается загромождение эвакуационных путей (общих коридоров) в 1 парадной на 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14 этажах (мебель, оборудование, коробки и т.д.) | ППР в РФ п.36 |
| 9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются объемно-планировочные решения в 3 парадной на 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14 этажах (установлены перегородки в общих коридорах жилого дома); | ППР в РФ п.33 |
| 10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются объемно-планировочные решения во 2 парадной на 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 этажах (установлены перегородки в общих коридорах жилого дома); | ППР в РФ п.33 |
| 11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются объемно-планировочные решения в 4 парадной на 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14 этажах (установлены перегородки в общих коридорах жилого дома); | ППР в РФ п.33 |

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
и принимая во внимание (указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Мельник Аллу Юрьевну в соответствии с протокол № 2-19-710, составленным «08» апреля 2013 года инспектором ОНД Невского района Калинин Е.В., за нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ (зарегистрированы в Минюсте России 25.04.2012 года).
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере:

10000 руб. (10000) рублей.
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

Объявить Мельник Аллу Юрьевне,

что настоящее постановление может быть обжаловано: главному государственному инспектору Невского района г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору (ул. Зубковская, д. 4, Санкт-Петербург, 190000); либо в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр. д. 50-52, г. Санкт-Петербург, 191015).

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, вышестоящий орган, либо суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «19» апреля 2013 г.

Разъяснить Мельник Алле Юрьевне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по г. Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, КБК 177116-27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКАТО 40262562000. В графе «наименование получателя» указывать: УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490).

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отведен о направлении к нему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Невского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; ул. Зубковская д. 4, Санкт-Петербург, 192148

ОТМЕТКА об исполнении постановления

Постановление 2-19- от «09» 04 20 13 г. исполнено Преймисов перечислил №89
(указывается дата и номер финансового документа, или отметка по сберке с Ф.И.О.) от 16.04.13

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» __ 20__ года

в _____ Исх. № _____